



**Arbeitsblatt AS 1-S**

Die hier aufgeführte Checkliste hat aus Sicht der Prävention derzeit lediglich Empfehlungscharakter. Es wird aber auch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Arbeitsbehörde im Rahmen von Kontrollen vor Ort die Einhaltung der hier genannten Anforderungen überprüft.

**Hinweise zur Gestaltung von Unterkünften für Saisonarbeitskräfte**

	ja	nein	entfällt
<b>I. Allgemein</b>			
Einrichtungen zum Wohnen und Schlafen sind nicht unter Kranauslegern, Hochspannungsleitungen oder auf kontaminierten Flächen errichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zufahrt zu den Unterkünften ist auch für die Feuerwehr und sonstige Rettungsfahrzeuge auf entsprechend breiten, mit tragfähigem Belag versehenen Wegen möglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Abstände der Sozialeinrichtungen zueinander wurden mit der Zuständigen Feuerwehr abgestimmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Sozialräume ausreichend hoch?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Feuerlöscher sind in ausreichender Zahl an gekennzeichneten Standorten vorhanden? Zusätzlich ist im Kochbereich eine Löschdecke bereitzuhalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>II. Reinigung</b>			
Die Unterkünfte und dazugehörigen Einrichtungen werden täglich gereinigt und sind in hygienisch einwandfreiem Zustand?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Reinigung erfolgt während der allgemeinen Arbeitszeit?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In den Unterkünften und den Koch-, Wasch- und Gemeinschaftsräumen stehen geschlossene und feuerfeste Abfallbehälter in ausreichender Größe zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Abfallbehälter werden täglich in einen Sammelbehälter (Mülltonne) entleert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>III. Erste Hilfe</b>			
Erste-Hilfe-Material wird an einer zentralen Stelle gut sichtbar und gekennzeichnet vorgehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notrufnummern im Aushang bekanntgeben. Stehen Telefone zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	ja	nein	entfällt
<b>IV. Schlafräume</b>			
Schlafunterkünfte sind höchstens in zwei Etagen (z.B. 2 Container übereinander) angeordnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In einem Raum sind nicht mehr als 4 Betten aufgestellt? Für jeden Schläfer sind mindestens 6 m <sup>2</sup> Wohnfläche im Schlafräum vorgesehen?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
In Schlafräumen sind keine Kochstellen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schlafräume sind so beleuchtet, daß Lesen oder Schreiben am Tisch möglich sind? Die Nachtleuchte kann von den oberen Etagenbetten aus ein- und ausgeschaltet werden?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Es sind nur fest installierte Heizeinrichtungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>V. Koch- und Spülraum</b>			
Es ist ein besonderer Raum zum Kochen und Spülen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Wände sind ab dem Fußboden mindestens 2 m hoch abwaschbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Fußboden ist ohne Fugen und rutschhemmend verlegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es sind ausreichend Kochstellen vorhanden (mindestens 1 Kochstelle für 2 Arbeitnehmer) Für Kochgeschirr und Essen sind abschließbare Schränke vorhanden?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<b>VI. Freizeiträume</b>			
Es sind ein oder mehrere Aufenthaltsräume mit Tischen und Stühlen in ausreichender Zahl vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>VII. Waschräume</b>			
Es stehen für je 5 Arbeitnehmer 1 Waschstelle und für jeweils höchstens 20 Arbeitnehmer eine Dusche mit fließendem kaltem u. warmen Wasser zur Verfügung ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist die Trennung der Geschlechter in den Waschräumen möglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es sind Papierhandtücher bzw. Gebläsetrockner zum Trocknen der Hände vorhanden? Durch einen Temperaturbegrenzer ist die Warmwassertemperatur auf 45 °C begrenzt ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Es sind Kunststoffroste verlegt (keine Holzroste wegen der Verbreitung von Fußpilz)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>VIII. Wasch- und Trockenräume für Kleidung</b>			
Es ist ein Raum zum Waschen der Kleidung vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist ein separater Raum zum Trocknen der Kleidung vorhanden. Der Trockenraum kann beheizt und belüftet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IX. Sanitäre Einrichtungen				Ja	nein	entfällt
Es sind ausreichend sanitäre Einrichtungen vorhanden?						
Für männliche Saisonkräfte				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitnehmerzahl	Toilettenbecken	Bedürfnisstände	Handwaschbecken			
bis 5	1	-	1			
bis 10	1	1	1			
bis 25	2	2	1			
bis 50	3	3	1			
bis 100	5	5	2			
bis 130	6	6	2			
bis 160	7	7	2			
Für weibliche Saisonkräfte				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitnehmerzahl	Toilettenbecken	Hygienebehälter	Handwaschbecken			
bis 5	1	1	1			
bis 10	1	1	1			
bis 20	2	1	1			
bis 50	4	1	1			
bis 65	5	1	1			
bis 80	6	2	2			
bis 100	7	2	2			
bis 120	8	2	2			
Wird die Trennung der Geschlechter bei den Toilettenräumen beachtet?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind die Toiletten abschließbar?				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>